

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

Oficio: DCOH/M/0730/2021

Naucalpan de Juárez, a 11 de agosto de 2021

LIC. MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

Por este medio me es grato enviarle un cordial saludo, y en relación a su similar STOP/M/UT/169/2021 de fecha 11 de agosto de 2021, donde derivado de una solicitud de Información Pública con número de folio 00064/OASNAUCAL/IP/2021, en la cual se solicitó:

..." Porcentaje de eficiencia en la red de distribución por municipio Porcentaje de tratamiento de aguas residuales por municipio Porcentaje de tomas con micromedición por municipio" ... (sic)

Derivado de lo anterior, le informo:

La eficiencia física es lo resultante del volumen de las fuentes de abastecimiento macro medido entre el volumen micro medido. En el año 2020 la eficiencia física fue del 55.73%. El volumen macro medido total fue de 84,018,237 m³ anuales. El volumen micro medido fue de 46,822,870 m³ anuales.

El porcentaje de tratamiento es la resultante del volumen de agua potable micro medido entre el volumen de agua residual tratada. En el año 2020 la cobertura de tratamiento en el Municipio de Naucalpan fue del 5.43% y el volumen de agua residual tratada fue de 2,964,384 m³ anuales.

El porcentaje de tomas con micro medición es del 53.9% ya que se tienen 191,858 tomas registradas de las cuales las tomas que cuentan con medidor son 103,456.

Sin más por el momento, quedo de usted.



ATENTAMENTE



ING. GREGORIO RAMOS RAMÍREZ.
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA



C.c.p. Lic. Ricardo Gudiño Morales. -Director General del O.A.P.A.S.
Archivo/ Minutario
GRR/VRB

